

Lykilstærðir í ársskýrslu Orkuveitu Húsavíkur 2004

HITAVEITA	Magn	Einingar	VATNSVEITA	Magn	Einingar	RAFMAGNSVEITA	Magn	Einingar
Íbúar á veitusvæði	2.453	fjöldi	Íbúar á veitusvæði	2.353	fjöldi	Íbúar á veitusvæði	2.353	fjöldi
Veitur (mælitæki)	936	fjöldi	Veitur (mælitæki)	20	fjöldi	Veitur (mælitæki)	1.210	fjöldi
						Götuljósastólpar	1.000	fjöldi
						" " , afl ljósgjafa	125	kW
Fjöldi starfsmanna	4	stöðugildi	Fjöldi starfsmanna	sjá hitav.	stöðugildi	Fjöldi starfsmanna	3	stöðugildi
Fjöldi ársverka	4	ársverk	Fjöldi ársverka	sjá hitav.	ársverk	Fjöldi ársverka	3	ársverk
Uppsett afl á jarðhitasvæði	43,9	MW	Uppsett í vatnsbóli	300	l/s	Dreifistöðvar, uppsett spennaafl	7	MW
Uppsett afl í dreifikerfi (aflgeta) ...	23,6	MW	Hámarksrennsli í dreifikerfii	100	l/s	Lengd háspennudreifikerfis	18	km
Lengd safn- og aðveituæða	49,5	km	Lengd safn- og aðveituæða ...	4	km	Lengd lágspennudreifikerfis	27,5	km
Lengd dreifikerfis	29	km	Lengd dreifikerfis	29	km	Orkukaup RARIK	8,24	GWh/ári
						Orkukaup RARIK	31,0	Mkr
Vatnsmagn inn á dreifikerfi	3.000.000	m ³ /ári				Rafmagnsframleiðsla Orkustöð	8,56	GWh/ári
Hámarksálag	18,7	MW	Hámarksálag á árinu	300	l/s	Rafmagnsframleiðsla Díselstöð	0,07	GWh/ári
Orkuframleiðsla inn á dreifikerfi ...	82	GWh/ári				Orkuöflun alls	16,47	GWh/ári
Smásala	1.490.698	m ³				Hámarksálag á árinu	3,5	MW
Heildsala	129.539	m ³	Smásala eftir mæli	1.381.027	m ³	Meðal innkaupsverð	3,76	kr/kWh
Smásala (án vsk)	80,2	Mkr	Smásala eftir mæli	11,7	Mkr	Smásala	14	GWh
Þar af iðnaðarnotkun (án vsk)	5,7	Mkr						
Heildsala (án vsk)	3,5	Mkr	Álagning ársins	24,9	Mkr	Smásala (án vsk)	105,7	Mkr
Meðalverð (án vsk)	1,0	kr/kWh	Meðalverð á mældu vatni	8,5	kr/m ³	Meðalverð í smásölu (án vsk)	7,55	kr/kWh